



|           |            |    |
|-----------|------------|----|
| 平成        | 年度         | 工事 |
| 工事番号      | 第          | 号  |
| 路線名       | 新青森県総合運動公園 |    |
| 施行所       | 青森市大字宮地内   |    |
| 散水給水平面図   | 縮尺 1:2000  |    |
| 図面番号      | 案中         |    |
| 青森県土整備事務所 | 都市公園事務所    |    |
| 青森県       |            |    |

凡 例

| 配号      | 名称                  | 規格・形状   | 工種配号  | 備考         |
|---------|---------------------|---|-------|------------|
| HPP     | 散水給水管               | 75mm以上 水道配水用ポリエチレン管   | W_HPP | (電気融着継手方式) |
| PP      | 散水給水管               | 60mm以下 水道用ポリエチレン管1種2層管                                      | W_PP  | (PP金属継手方式) |
| GV      | 仕切弁                 | ゲート弁 10.0K  | W_GV  | 錆鉄製弁キョウ共   |
| MS      | 水栓栓                 | ハンドル式(青銅製)  | W_MS  | 弁ボックス共     |
| SB      | 散水栓                 | 25φ×45° 回転式   | W_SB  | 錆鉄製散水栓箱付   |
| TW-2-1  | 散水受水槽               | 26.5m <sup>3</sup> (有効)、地下ビット式                              |       |            |
| PWU-2-1 | 散水大型圧力タンク式給水ポンプユニット | 給水量740L/min×7.5kW<br>ポンプ×2                                  |       |            |
| PW-2-1  | 取水ポンプ               | 給水量440L/min×37.0kW<br>ポンプ7.5kW×2                            |       |            |
| PW-2-2  | 深井戸ポンプ              | 井戸径100φ(深井戸深さ100m)<br>井戸ポンプ:32φ×20φ(吐出口径)<br>×90L/min×2.7kW |       |            |



1:2000

