

岩木川流域下水道 精密点検実績表 (2/6) - 電気設備 -

施設名称	設備名称	点検頻度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	備考			
平賀中継ポンプ場 (平成 3年4月 供用開始)	1. 受変電設備保安	年間	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△			
	受変電精密	1回/3年		▲			▲			▲			▲			▲			▲					
	2. 直流電源装置	1回/2年		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		△		
	3. 遠制装置	1回/1年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△		
	4. 計装設備	1回/1年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△		
	5. 自家発電設備	1回/3年		▲			▲			▲			▲			▲			▲					
弘前中継ポンプ場 (平成 6年4月 供用開始)	1. 受変電設備保安	年間	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△		
	受変電精密	1回/3年		▲			▲			▲			▲			▲			▲					
	2. 直流電源装置	1回/2年	▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲			
	3. 遠制装置	1回/1年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△		
	4. 計装設備	1回/1年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△		
	5. 自家発電設備	1回/3年		▲			▲			▲			▲			▲			▲					
板柳中継ポンプ場 (平成 9年4月 供用開始)	1. 受変電設備保安	年間	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△		
	受変電精密	1回/3年		▲			▲			▲			▲			▲			▲					
	2. 直流電源装置	1回/2年		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		△		
	3. 遠制装置	1回/1年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
	4. 計装設備	1回/1年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
	5. 自家発電設備	1回/3年			▲			▲			▲			▲			▲			▲		△		
田舎館第2中継ポンプ場 (平成 9年4月 供用開始)	1. 受変電設備保安	年間	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
	受変電精密	1回/3年		▲			▲			▲			▲			▲			▲					
	2. 直流電源装置	1回/2年		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		△		
	3. 遠制装置	1回/1年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
	4. 計装設備	1回/1年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
	5. 自家発電設備	1回/3年		▲			▲			▲			▲			▲			▲					
浪岡中継ポンプ場 (平成 9年4月 供用開始)	1. 受変電設備保安	年間	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
	受変電精密	1回/3年		▲			▲			▲			▲			▲			▲					
	2. 直流電源装置	1回/2年		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		△		
	3. 遠制装置	1回/1年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
	4. 計装設備	1回/1年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
	5. 自家発電設備	1回/3年			▲			▲					▲			▲			▲					

岩木川流域下水道 精密点検実績表（4/6）－機械設備－

施設名称	設備名称	稼働開始年月	頻度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	備考		
岩木川 浄化センター	沈砂池設備点検	S62.4 H17.4	1回/3年	▲			▲			▲			▲			▲			▲			△：予定		
	沈砂池脱臭設備点検	S62.4	1回/2年	▲																				
	N o 1 主ポンプ点検	H23.4	修繕後4年								▲					▲						△		
	N o 3 主ポンプ点検	H 3.4	修繕後4年		▲						▲					▲								
	N o 4 主ポンプ点検	H23.4	修繕後4年									▲				▲						△		
	N o 5 主ポンプ点検	H13.4	修繕後4年			▲						▲					▲							
	N o 1 放流ポンプ点検	H13.4	修繕後4年			▲						▲									▲			
	N o 2 放流ポンプ点検	H13.4	修繕後4年			▲						▲			▲							▲		
	N o 3 放流ポンプ点検	H18.4	修繕後4年			▲						▲				▲						▲		
	汚泥処理設備補機点検	H 6.4 H27.4	1回/5年					▲						▲										
	機械濃縮設備補機点検	H 9.4 H17.4	1回/5年	▲						▲					▲						▲			
	機械濃縮設備補機点検(ベルト濃縮)	H26.4	1回/5年													▲						▲		
	N o 1, 2 遠心濃縮機点検	H 9.4	修繕後2年	▲			▲				▲													
	N o 3 遠心濃縮機点検	H12.4	修繕後2年			▲				▲			▲											
	N o 1, 2 機械濃縮機点検	H31.4	1回/3年														▲				▲			
	N o 3 機械濃縮機点検	H31.4	1回/3年													▲					▲			
	N o 4 遠心濃縮機点検	H17.4	修繕後2年			▲				▲			▲			▲			▲				△	
	N o 5 機械濃縮機点検	H26.4	1回/3年										▲		▲						▲			
	A系汚泥処理脱臭設備点検(生物)	H17.4	1回/2年		▲		▲			▲		▲		▲		▲					▲		△	
	B系汚泥処理脱臭設備点検(生物)	H17.4	1回/2年		▲		▲			▲		▲		▲		▲					▲		△	
	N o 1, 2 汚泥移送ポンプ点検	H15.5	1回/1年																					管理対象外
	汚泥搬送設備点検	H15.5	1回/3年																					〃
	N o 1 ブローア点検	H 2.4	修繕後4年						▲												▲			
	N o 3 ブローア点検	H 4.4	修繕後4年		▲		▲															▲		
	N o 5 ブローア点検	H 4.4	修繕後4年		▲						▲					▲						▲		
	N o 6 ブローア点検	H18.4	修繕後4年									▲						▲						
	N o 2, 4 ブローア点検	S62.4	修繕後4年																					
	1系水処理設備補機点検	S62.4	1回/3年		▲			▲				▲			▲							▲		
	1-1初沈掻寄機点検	H19.4	1回/3年			▲				▲			▲			▲					▲			
	1-2初沈掻寄機点検	H19.4	1回/3年			▲				▲			▲			▲					▲			
1-3初沈掻寄機点検	H22.4	1回/3年							▲			▲			▲					▲				
1-4初沈掻寄機点検	H22.4	1回/3年							▲			▲			▲					▲				

岩木川流域下水道 精密点検実績表（5 / 6）－機械設備－

施設名称	設備名称	稼働開始年月	頻度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	備考			
岩木川 浄化センター	1-1終沈掻寄機点検	H19.4	1回/3年			▲			▲			▲			▲				▲						
	1-2終沈掻寄機点検	H19.4	1回/3年			▲			▲			▲			▲				▲						
	1-3終沈掻寄機点検	H22.4	1回/3年						▲			▲			▲				▲						
	1-4終沈掻寄機点検	H22.4	1回/3年						▲			▲			▲				▲						
	2系水処理設備補機点検	H7.4, H12.4	1回/3年			▲			▲			▲			▲				▲						
	2-1初沈掻寄機点検	H 8.6	1回/3年	▲			▲			▲			▲			▲				▲					
	2-2初沈掻寄機点検	H11.4	1回/3年	▲				▲			▲			▲						▲					
	2-3初沈掻寄機点検	H12.4	1回/3年		▲			▲			▲			▲							▲				
	2-4初沈掻寄機点検	H12.4	1回/3年		▲			▲			▲			▲							▲				
	2-1終沈掻寄機点検	H 8.6	1回/3年			▲			▲			▲			▲				▲				△		
	2-2終沈掻寄機点検	H 8.6	1回/3年			▲			▲			▲			▲				▲				△		
	2-3終沈掻寄機点検	H12.4	1回/3年		▲			▲			▲			▲							▲				
	2-4終沈掻寄機点検	H12.4	1回/3年		▲			▲			▲			▲							▲				
	3-1初沈掻寄機点検	H17.4	1回/3年	▲			▲			▲			▲			▲				▲					
	3-2初沈掻寄機点検	H17.4	1回/3年	▲			▲			▲			▲							▲					
	3-1終沈掻寄機点検	H17.4	1回/3年		▲			▲			▲			▲			▲				▲				
	3-2終沈掻寄機点検	H17.4	1回/3年		▲			▲			▲			▲			▲				▲				
	3系水処理設備補機点検	H17.4	1回/3年	▲			▲			▲			▲			▲				▲					
	砂ろ過再利用設備点検	H15.4	1回/3年		▲			▲			▲			▲			▲				▲				
	№. 1 砂ろ過機点検	S62.4	1回/1年	※	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	※	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	H20修繕・H27修繕
	№. 2 砂ろ過機点検	H 8.4	1回/1年	※	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	※	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	H20修繕・H27修繕
	№. 3 砂ろ過機点検	H11.4	1回/1年	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	
	№. 2 次亜注入ポンプ点検	H17.4	1回/2年		▲			▲			▲			▲			▲			▲					
№. 3 次亜注入ポンプ点検	H 7.4	1回/2年		▲			▲			▲			▲			▲			▲						
№. 4 次亜注入ポンプ点検	H17.4	1回/2年		▲			▲			▲			▲			▲			▲						

岩木川流域下水道 精密点検実績表（6 / 6）－機械設備－

施設名称	設備名称	稼働開始年月	頻度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	備考		
藤崎中継 ポンプ場	沈砂池設備点検	S62.4 H 4.4	1回/3年			▲			▲			▲			▲			▲				△		
	No.2 自動除塵機点検	H20.4	1回/3年			▲			▲			▲			▲			▲				△		
	No.1 自動除塵機点検	H17.4	1回/3年	▲			▲				▲			▲			▲				▲			
	No.2 沈砂掻揚機点検	H 4.4	1回/3年			▲			▲			▲			▲			▲				△		
	No.1 沈砂掻揚機点検	H17.4	1回/3年	▲			▲			▲		▲			▲		▲				▲			
	No.1 主ポンプ設備点検	H20.4	修繕後4年				▲					▲			▲		▲							
	No.2 主ポンプ設備点検	S62.4	修繕後4年				▲					▲			▲		▲							
	No.3 主ポンプ設備点検	H11.4	修繕後4年		▲							▲			▲								△	
	No.4 主ポンプ設備点検	H13.4	修繕後4年			▲						▲			▲								△	
	No.1 搬出機点検	H 4.4	1回/2年	▲		▲	▲			▲		▲			▲			▲			▲		△	
脱臭設備点検	S62.4 H 4.4	1回/5年				▲						▲					▲							
田舎館中継 ポンプ場	機械設備点検	H 2.4	1回/5年		▲					▲					▲						▲			
	脱臭設備点検	H 2.4	1回/5年		▲					▲					▲						▲			
平賀中継 ポンプ場	機械設備点検	H 3.4	1回/5年			▲					▲					▲						△		
	脱臭設備点検	H 3.4	1回/5年			▲					▲					▲						△		
弘前中継 ポンプ場	機械設備点検	H 6.4	1回/5年				▲					▲					▲							
	脱臭設備点検	H 6.4	1回/5年				▲					▲					▲							
板柳中継 ポンプ場	機械設備点検	H 9.4	1回/5年					▲					▲					▲						
	脱臭設備点検	H 9.4	1回/5年					▲					▲					▲						
田舎館第2 ポンプ場	機械設備点検	H 9.4	1回/5年					▲					▲					▲						
	脱臭設備点検	未設置	1回/5年																					
浪岡中継 ポンプ場	機械設備点検	H 9.4	1回/5年					▲					▲					▲						
	脱臭設備点検	H 9.4	1回/5年					▲					▲					▲						
平賀第2 ポンプ場	機械設備点検	H 11.4	1回/5年		▲					▲					▲						▲			
	脱臭設備点検	H 11.4	1回/5年		▲					▲					▲						▲			
大鱈 ポンプ場	機械設備点検	H 11.4	1回/5年		▲					▲					▲						▲			
	脱臭設備点検	H 11.4	1回/5年		▲					▲					▲						▲			