

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
青森研究開発センターに係る立入調査票

(No. 1 8 5)

調査年月日	令和5年8月31日			
調査員等	青森県 危機管理局 原子力安全対策課 青森県 原子力センター 東通村駐在 安全監視課 むつ市 総務部 防災安全課 青森県漁業協同組合連合会 指導部 指導課	総括主幹 総括主幹 技 師 課 長 主 任 主 任	橋本 孝和 澤田 讓 青木 亮介 小野 太輔 山本 佑輔 木村 公耶	
項 目	調 査 結 果			
放射 性 廃 棄 物 の 保 管 状 況	保管場所	放射性固体廃棄物	保管の状況	
	燃 料 ・ 廃 棄 物 取 扱 棟	200 L 鋼製ドラム缶	520本 [※]	異常なし
		200 L SUS ドラム缶	3本	
		1 m ³ 鋼 製 容 器	32個	
3 m ³ 鋼 製 容 器		3個		
使用済樹脂収納容器		2本		
	その他（大型機器）	4個		
撤 去 物 等 保 管 棟	200 L 鋼製ドラム缶	148本	異常なし	
	1 m ³ 鋼 製 容 器	41個		
原 子 炉 室 保 管 棟	原子炉室一括撤去物	1個	異常なし	
備 考	※ 200 L 鋼製ドラム缶の分別作業により、5本減少し7本発生したことから、前回（R5.2.9）の立入調査時から200 L 鋼製ドラム缶の保有数量は2本増加した。			