別紙Ⅲ-1　必要諸室及び仕様

所管	必要諸室（名称）	室数・席数など	個室	室面積 ㎡	室面積 程度or以上	面積合計	職員数	設置階	動線・配置計画に関する留意事項	その他特記事項	災害時の機能の維持	建築 OAフロア 有無	建築 天井高 mm	建築 ドア形状 記載	建築 遮音性能 有無	設備 非常用コンセント 有無	設備 電話（多機能機） 有無	設備 電話（一般器） 有無	設備 TV接続端子 有無	設備 構内LAN 有無	設備 電気時計 有無	設備 緊急通報装置 有無	設備 手洗い・洗面化粧台 有無	設備 流し台 有無	主要な什器・備品等 本事業で設置
共用部	大会議室（災害対策本部地方支部）	1	○	150		150		高層階	EVホールに近い位置とする	プロジェクター、電動スクリーン	○	○	2700		○	○	○		○	○	○				モニター
	機械室	適宜	○	適宜	－	－		高層階			○		適宜		○										
	電話交換室	1	○	適宜	－	－		高層階			○		2700		○		○				○				
	発電室	1	○	適宜	－	－		高層階			○		適宜		○										
	変電室	1	○	適宜	－	－		高層階			○		適宜		○										
教育事務所	教育事務所	1		180		180	24	中層階			○	○	2700			○	○		○	○	○				カウンター
	教育事務所　所長室	1	○	30		30		中層階				○	2700		○	○	○		○	○	○				
地域整備部	地域整備部	1		445	程度	445	59	中層階			○	○	2700			○	○		○	○	○				カウンター
	地域整備部　部長室	1	○	30	程度	30		中層階			○	○	2700		○	○	○		○	○	○				
	災害用常備品保管室	1	○	20	程度	20		中層階			○	○	2700												
	世増ダム遠隔監視	1	○	50	程度	50		中層階		非常用発電設備、24時間空調	○	○	2700				○				○				
	河川砂防情報システム等機器収納	1	○	30	程度	30		中層階		非常用発電設備、24時間空調	○		2700												
	地域整備部（八戸港管理所）	1		105	程度	105	14	中層階			○	○	2700			○	○		○	○	○				カウンター
	八戸港管理所　所長室	1	○	30	程度	30		中層階			○	○	2700		○	○	○		○	○	○				
	監視モニター室	1	○	25	程度	25		中層階		24時間空調	○	○	2700					○			○				
地域農林水産部	地域農林水産部	1		540	程度	540	72	中層階			○	○	2700			○	○		○	○	○				カウンター
	農林水産部長室	1	○	30	程度	30		中層階			○	○	2700		○	○	○		○	○	○				
	常用物品保管庫	1	○	30	程度	30		中層階					2700												
	材料試験室	1	○	50	程度	50		適宜					2700					○							
	ダム監視サーバー室	1	○	30	程度	30		中層階		24時間空調	○	○	2700												
	三八地方水産事務所	1		120	程度	120	16	中層階			○	○	2700			○	○		○	○	○				カウンター
	水産事務所　所長室	1	○	30	程度	30		中層階			○	○	2700		○	○	○		○	○	○				
	物品保管庫	1	○	15	程度	15		中層階					2700												
工事検査課	工事検査課八戸駐在	1	○	25	程度	25	3	中層階					2700				○		○	○	○				
財務指導課	財務指導課八戸審査指導G	1		40	程度	40	5	中層階			○	○	2700			○	○		○	○	○				カウンター
	書庫	1	○	60	程度	60		中層階					2700												
地域連携部	地域連携部	1		75	程度	75	10	中層階			○	○	2700			○	○		○	○	○				カウンター
	局長室	1	○	40	程度	40		中層階			○	○	2700		○	○	○		○	○	○				
	地域連携部　部長室	1	○	30	程度	30		中層階			○	○	2700		○	○	○		○						
	非常用物資保管庫	1	○	20	程度	20		中層階					2700												
	庁舎管理用倉庫	1	○	90	程度	90		中層階					2700												
	物品検査保管室	1	○	30	程度	30		中層階					2700												
環境管理部	環境管理部	1		105	程度	105	14	中層階			○	○	2700			○	○		○	○	○				カウンター
	環境管理部　部長室	1	○	30	程度	30		中層階			○	○	2700		○	○	○		○	○	○				
	資機材倉庫	1	○	25	程度	25		中層階					2700												

別紙Ⅲ-1　必要諸室及び仕様

所管	必要諸室（名称）		室数・席数など	個室	室面積 ㎡	室面積 程度or以上	面積合計	職員数	設置階	動線・配置計画に関する留意事項	その他特記事項	災害時の機能の維持	建築 OAフロア 有無	建築 天井高 mm	建築 ドア形状 記載	建築 遮音性能 有無	設備 非常用コンセント 有無	設備 電話（多機能機） 有無	設備 電話（一般器） 有無	設備 TV接続端子 有無	設備 構内LAN 有無	設備 電気時計 有無	設備 緊急通報装置 有無	設備 手洗い・洗面化粧台 有無	設備 流し台 有無	主要な什器・備品等 本事業で設置
地域健康福祉部	保健総室		1		300	程度	300	40	低層階			○	○	2700			○	○		○	○	○				カウンター
		保健所　所長室	1	○	30	程度	30		低層階			○	○	2700		○	○	○		○	○	○				
		相談室	3	○	30	程度	90		低層階					2700		○							○			
		相談室	3	○	10	程度	30		低層階	執務室と隣接				2700		○							○			
		食品関係保管庫	1	○	30	程度	30		低層階					2700												
		常用物品保管庫	1	○	20	程度	20		低層階					2700												
地域健康福祉部	こども相談総室		1	○	225	程度	225	30	低層階	2方向に出入口を設置			○	2700			○	○		○	○	○		○		カウンター
		児童相談所　所長室	1	○	30	程度	30		低層階				○	2700		○	○	○		○	○	○				
		医務室	1	○	10	程度	10		低層階				○	2700	引き戸	○			○			○		○		
		心理検査室	2	○	20	程度	40		低層階		監視カメラ（PTZ型）		○	2700	引き戸	○										
		観察室	1	○	5	程度	5		低層階	心理検査室と心理検査室の間に配置	監視カメラモニター、ネットワークレコーダー		○	2700		○										
		待合室	1		15	程度	15		低層階		一部小上がり		○	2700												
		相談室	4	○	10	程度	40		低層階		監視カメラ（PTZ型）			2700		○							○			
		書庫	1	○	50	程度	50		低層階					2700												
		多目的ルーム	1	○	20	程度	20		低層階					2700	引き戸									○		
		サンドプレイルーム	1	○	20	程度	20		低層階					2700	引き戸											
		一時保護室	1	○	30	程度	30		低層階	執務室内と共用部の2箇所出入口を設置	8㎡＋ｼｬﾜｰ室、洗面脱衣所、便所、物置			2700		○										
		幼児用WC	1	○	5	程度	5		低層階		共用部との兼用可	○		2500												
	福祉総室		1		220	程度	220	29	低層階				○	2700			○	○		○	○	○				カウンター
		福祉総室室長	1	○	30	程度	30		低層階				○	2700		○	○	○		○	○	○				
		相談室	3	○	10	程度	30		低層階					2700		○							○			
県税部	県税部		1		210	程度	210	28	低層階				○	2700			○	○		○	○	○				カウンター
		県税部　部長室	1	○	30	程度	30		低層階			○	○	2700		○	○	○		○	○	○				
		県税相談室	1	○	25	程度	25		低層階					2700		○							○			
		軽油分析室	1	○	20	程度	20		低層階					2700					○						○	
		常用物品保管庫	1	○	20	程度	20		低層階					2700												
パスポート窓口	パスポート窓口		1	○	15	程度	15	2	1階				○	2700	引き戸自動				○			○				カウンター
		来客スペース	1		15	程度	15		1階					2700												

別紙Ⅲ-1　必要諸室及び仕様

所管	必要諸室（名称）	室数・席数など	個室	室面積		面積合計	職員数	設置階	動線・配置計画に関する留意事項	その他特記事項	災害時の機能の維持	建築				設備									主要な什器・備品等
				㎡	程度or以上							OAフロア	天井高	ドア形状	遮音性能	非常用コンセント	電話（多機能機）	電話（一般器）	TV接続端子	構内LAN	電気時計	緊急通報装置	手洗い・洗面化粧台	流し台	本事業で設置
												有無	mm	記載	有無	有無	有無	有無	有無	有無	有無	有無	有無	有無	
共用部	1人用個室	10	○	2	程度	20		2～6階	各階に2室				2700		○					○					
	4人用個室	10	○	4	程度	40		2～6階	各階に2室				2700		○					○					モニター
	8人用個室	10	○	10	程度	100		2～6階	各階に2室		○		2700		○					○					モニター
	小会議室	5	○	30	程度	150		2～6階	各階に1室		○	○	2700		○	○		○		○	○				モニター
	中会議室	4	○	60	程度	240		2～5階	各階に1室		○	○	2700		○	○		○		○	○				モニター
	WC		○	適宜	－	－		各階			○		2500	無	○							○	○		
	湯沸室		○	適宜	－	－		各階					2500	無										○	
	機械室		○	適宜	－	－		各階			○		2700		○										
	エレベーターホール			適宜	－	－		各階		ポスター等の掲示場			2700												
	シャワー室	4	○	5	程度	20		適宜			○		2700												
	休憩室	4	○	30	程度	120		適宜		小上がり、男女2室×2			2700										○		
	授乳室	1	○	適宜	－	－		適宜			○		2700	引き戸										○	ベビーベッド
	防災センター	1	○	30	程度	30		適宜			○		2700			○					○				
	倉庫	適宜	○	適宜				適宜					2700												
	現場作業員倉庫	1	○	100	程度	100		1階	出入口（内部・外部）を2箇所設置	長靴、雨具、防寒具、ヘルメット等			2700												
	中会議室	1	○	60	程度	60		1階			○		2700		○	○		○		○	○				モニター
	入札室（共用）	1	○	60	程度	60		1階			○		2700		○	○		○		○	○				
	職員組合事務室	1	○	25	程度	25		1階			○		2700					○							
	更衣室	適宜	○	350	程度	350		1階					2700										○		
	水産作業室	1	○	40	程度	40		1階	出入口（内部・外部）を2箇所設置				2700											○	
	動物保管庫・動物愛護車庫	1	○	50	程度	50		1階	庁舎出入口から離れた配置とする	空調を行う			2700	防音SS(電動)	○									○	
	庁舎管理用倉庫	2	○	30	程度	60		1階	出入口（内部・外部）を2箇所設置	空調は行わない			2700												
	県庁生協売店	1	○	30	程度	30		1階					2700	引き戸自動				○							
	県庁生協事務室	1	○	25	程度	25		1階					2700					○							
	受付・案内室	1	○	適宜				1階	出入口からわかりやすい配置とする				2700								○				
	清掃員室	1	○	10	程度	10		1階					2700								○				
	清掃用具庫	1	○	20	程度	20		1階		空調は行わない			2700												
	エントランスホール	1		適宜				1階					2700	引き戸自動											
	県民ホール（待合）	1		適宜				1階		ポスター等の掲示場			2700												